AB 528

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jaśle
ODDZIAŁ LABORATORYJNY
ul. Koralewskiego 13
38-200 Jasło
www.sanepidjaslo.pl
tel: (13) 446 30 09, fax: (13) 446 34 66,
e-mail: psse.jaslo@pis.gov.pl

Jasło, dnia 27.10.2015

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR POL/HK-491/4889/1176/2015

1.	Nazwa i adres klienta:	*P.G.K.i M. Sp. z o.o.* *ul. Południowa 3* *38-100 Strzyżów*
2.	Cel badania	*wyniki przeznaczone do oceny zgodności z wymaganiami w obszarze regulowanym prawnie*
3.	Identyfikacja próbki:	a) rodzaj: *próbka wody przeznaczona do spożycia przez ludzi* b) miejsce pobrania: *wodociąg Strzyżów- zbiornik*
4.	Stan próbki w chwili przyjęcia do badań:	*bez zastrzeżeń*
5.	Kod próbki:	*4889/1176/2015*
6.	Data przyjęcia próbki do badań:	*22.10.2015*
7.	Badania rozpoczęto:	*22.10.2015* Badania zakończono: *23.10.2015*
8.	Podstawa przeprowadzenia badań:	a/ zlecenie- *z dnia 22.10.2015* b/ protokół pobrania próbki Nr: -
9.	Próbkę pobrał i dostarczył:	*przedstawiciel Zleceniodawcy*
10.	Metoda pobrania próbki:	*zgodnie z wymaganiami załącznika ZD/IS/L/16/04 do Instrukcji IS/L/16 „Kryteria wstępnej oceny próbek przyjmowanych do laboratorium"*

* badania nie objęte zakresem akredytacji

11. Wyniki badań:

Nazwa badanego parametru	*Jednostka*	*Najwyższa dopuszczalna zawartość* [2]	*Wynik końcowy badania* [1]	*Zastosowana metoda badawcza*
Mętność	NTU	1	***0,45 ± 0,04***	PN-EN ISO 7027:2003
Barwa	mg/l (Pt)	-	***< 5***	PN-EN ISO 7887:2012
* Zapach	TON	-	***< 1***	PN-EN 1622:2006
Odczyn	pH	6,5-9,5	***7,2 ± 0,1***	PN-EN ISO 10523:2012
Przewodność elektryczna właściwa w 25°C Temp. pomiaru ***17,7°C*** Korekta za pomocą urządzenia do kompensacji wpływu temperatury	µS/cm	2500	***761 ± 24***	PN-EN 27888:1999
Twardość ogólna [3]	mg/l	60-500	***394 ± 39***	PN-ISO 6059:1999
Amonowy jon	mg/l	0,50	***< 0,13***	PN-C-04576-4:1994
Bakterie grupy coli (jtk/100 ml)		0	***0***	PN-EN ISO 9308-1:2014
Escherichia coli (jtk/100 ml)		0	***0***	

12. Informacje dodatkowe:
    - przebieg badania: *badanie przebiegało bez odchyleń i odstępstw*
    - określenie niepewności wyniku: [1] niepewność rozszerzona przy poziomie ufności 95% i k=2 (nie uwzględnia etapu pobierania próbek)
    - inne: [2] wymagania jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi (Rozp. Min. Zdrowia z 29.03.2007 , Dz.U. nr 61 poz.417 z późniejszymi zmianami)
      [3] w przeliczeniu na węglan wapnia

13. Podwykonawcy: *nie dotyczy*

14. Badania wykonał : *Aneta Turek, Małgorzata Wolańska*

Autoryzował ..... (podpis)

Zatwierdził ..... (podpis)

KIEROWNIK Oddziału Laboratoryjnego mgr inż. Jerzy Papciak

Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do badanej próbki.
Laboratorium udostępnia Klientowi wszelkie dodatkowe informacje n/t wykonanych badań.
Wszelkie uwagi należy zgłaszać w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.
Niniejsze sprawozdanie nie może być bez pisemnej zgody Dyrektora PSSE powielane inaczej jak tylko w całości.
Sprawozdanie sporządzono w 3. jednobrzmiących egzemplarzach.

* badania nie objęte zakresem akredytacji